

SRIEGINIŲ IR FLANŠINIŲ BALNŲ (SU KIETA APKABA) TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 805:2000 (arba lygiavertis)
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
3.	Darbinės terpės temperatūra	Iki +30 °C
4.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar
5.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai atitinka ir pragręžti pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį, srieginis (vidinis sriegis)
6.	Apkabos pajungimo būdas	Varžtais
7.	Sandarinimas	Balnų sandarinimo medžiaga - elastomeras
8.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, iš vidinės pusės padengtos elastomero guma. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2)
9.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomero guma ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero žiediniais profiliais. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos iš vidinės pusės padengtos elastomero guma
10.	Ženklinimas	Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Medžiaga iš kurios ji pagaminta.
11.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, pagrindžiančius techninėje

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
		specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pateikti patvirtintą gamintojo Europos Sąjungoje galiojantį higieninį pažymėjimą, įrodantį, kad balnai tinkami geriamam vandeniui
12.	Prekės pagaminimas	Ne anksčiau kaip prieš metus
13.	Garantinis laikas	≥ 10 metų