

LYGIO KEITIKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai		
1.	Paskirtis	Skysčio lygio matavimui rezervuare
2.	Matuoklio tipas	Hidrostatinis lygio matuoklis
3.	Darbinė terpė	Nuotekos
4.	Darbinės terpės temperatūra	+40 °C
5.	Pajungimo būdas	Laisvai panardinamas skystyje, perforuoto vamzdžio viduje
6.	Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 316L
7.	Korpuso apsaugos klasė	Ne mažiau kaip IP 68
8.	Elektrinė dalis	Maitinimo įtampa +24V DC, Išėjimo signalas 4-20 mA, dvilaidis pajungimas
9.	Tikslumas	≤ 0,5 %
10.	Atitikimas Europos direktyvai	EMC 2017/30/EU ir RoHS 2011/65/EU
Dokumentai		
11.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	Techninis aprašymas lietuvių arba anglų kalba
12.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas*	Techninis aprašymas lietuvių arba anglų kalba
Pasirenkami parametrai		
13.	Matavimo ribos, kabelio ilgis, ne mažiau	Nurodoma užsakant:** <ul style="list-style-type: none"> • 0 ÷ 2 metrai; 10 metrų; • 0 ÷ 4 metrai; 10 metrų; • 0 ÷ 5 metrai; 10 metrų; • 0 ÷ 6 metrai; 10 metrų.

*perkant darbus, dokumentų pateikti nereikia

**perkant darbus parametrai parenkami projektuotojo / perkant prekes parametrai parenkami Pirkėjo