

REMONTO VERŽTUVŲ MOVINIAMS SUJUNGIMAMS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 681, LST EN 805:2000 (arba lygiavertis)
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo
3.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo 0 °C iki +50 °C
4.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar
5.	Panaudojimas	Turi tiktai movinių sujungimų remontui: PVC, ketaus, kaliaus ketaus, vamzdžiams,
6.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa
7.	Sandarinimas	Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki 45 °C. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui.
8.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. Varžtai, veržlės, srieginiai strypai turi būti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio
9.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
10.	Ženklinimas	Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Turi būti nurodyta: <ul style="list-style-type: none"> • Gamintojo pavadinimas; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Sandarinimo tolerancija; • Medžiaga.
11.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, pagrindžiančius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
12.	Prekės pagaminimas	Ne anksčiau kaip prieš metus
13.	Garantinis laikas	≥ 10 metų