

Aplinkos apsaugos agentūrai.

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre					X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-09-16 iki 2021-10-04														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-10-05	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	14 d.	117650	1642552							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0686_01 2.Po valymo – N21.0686_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 15.0 °C Po biolog. valymo- 11.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7.40 2. Po biolog. valymo – 7.69	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 612 mg/l 2. Po biolog. valymo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 169.00 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 26.00 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _C , mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1120.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 100.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 585.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 3.8 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 81.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 13.91 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 48.300 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 4.050 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.5100 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.2200 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.340 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 5.910 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 11.000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.3700 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.6700 mgP/l . Po biolog. valymo – 0.1100 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 67.00 mg/l 2. Po biolog. valymo – 55.00 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2.59 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 68.0 mg/l 2. Po biolog. valymo – <1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.57 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.19 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8.98 mg- ekv/l 2. Po biolog. valymo – 5.98 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.022324 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.51 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.02125 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 3.436735 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.00006 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.00006 mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.0007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis	1. Po valymo												

2021-10-05								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – <0.00005 mg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 210701MV433
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) <0.0002; b) <0.00005 mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo <0.000002 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-10-05 iki 2021-10-13														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-10-14	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	9 d.	108024,0	971413,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0706_01 2.Po valymo – N21.0706_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 15°C Po biolog. valymo- 11°C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH		1. Prieš valymą – 7.72 2. Po biolog. valymo – 7.82	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l		1. Prieš valymą – 508 mg/l 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
							1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 173 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 17 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								Ch DS _C , mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 1160 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 59 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 466.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 4.5 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 79.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 13.87 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 53.200 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 4.990 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.0670 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.2100 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.360 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 6.370 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9.5600 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.4000 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.4300 mgP/l . Po biolog. valymo – 0.1200 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 69.00 mg/l 2. Po biolog. valymo – 59.00 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2.87 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 54.0 mg/l 2. Po biolog. valymo – <1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,77 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-8.70 ekv/l 2. Po biolog. valymo – 5.80 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.016983 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.403 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0.08 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.08 mg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.017966 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.17 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0.17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.588104 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.004 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0.00006 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.00006 mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.0007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

2021-10-14								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – 0.00016 mg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 211014MV614
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) <0.0002; b) <0.00005 mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo <0.000002 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla,						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-10-14 iki 2021-10-18														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-10-19	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	108842,0	558102,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0716_01 2.Po valymo – N21.0716_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 15.0 °C Po biolog. valymo – 10.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH		1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l		1. Prieš valymą – 628 mg/l 2. Po biolog. valymo – 13 mg/l	LAND 46-2007.			
							1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 1272 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 74.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 678 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 5.2 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 107 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 19.96 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 53.600 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 7.500 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.2500 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 6.640 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 11.6000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.7100 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.7700 mgP/l . Po biolog. valymo – 0.1900 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
2021-10-20												Nr. LA.01.064	AAA Rytų Lietuvos ATS	1.Prieš valymą – 2.Po valymo – Nr. P-001-2021-222/1
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.0051 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.260 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą - mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.270 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.033 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.58 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – <mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.00020 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
2021-10-20								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – 0.013 mg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.064	AAA Rytų Lietuvos ATS	1.Prieš valymą – 2.Po valymo – Nr. P-001-2021-222/1
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) ; b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			

								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo <0.000003 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------------	-----------------------------------	--------------------------	--	--	--

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla,						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-10-19 iki 2021-10-20														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-10-21	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	2 d.	108461,0	226178							Nr. LA.01.064	AAA Rytų Lietuvos ATS	1.Prieš valymą – 2.Po valymo – Nr. P-113-2021-322/1
									Temp.	1. Prieš valymą – 8,6°C Po biolog. valymo- 5.7 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7 2. Po biolog. valymo – 7.7	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46-2007.			

								1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 274 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 6,1 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1223 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 67 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 585 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 6,4 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 82,9 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 22,8 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 53,5 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 9,82 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,068 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,294 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,766 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 6,29 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,08 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,429 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 3,36 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,129 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 70,7 mg/l 2. Po biolog. valymo – 5,7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,06 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,068 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
											Nr. LA.01.064	AAA Rytų Lietuvos ATS	P-001-2021-224/1	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,006 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,320 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,049 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,078 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,011 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,057 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,0061 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,810 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,030 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,000052 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,000010 mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00037 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,0001 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – 0,00042 mg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis mg/l	1. Po valymo a) ; b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo <0.000002 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849

e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8) 686 67272			giedre.buziene@vv.lt			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-10-21 iki 2021-10-21														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-10-22	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	121914	121914							1. Nr. 1322034	1. UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1. Prieš valymą Nr. N21.0737_01 1. Po valymo Nr. N21.0737_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 8.0°C Po biolog. valymo- 5.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7.34 2. Po biolog. valymo – 7.50	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 500 mg/l 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mg O2/l	1. Prieš valymą – 131.00 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 16 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 960 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 42 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 682.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 3.3 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 82.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 14.31 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 55.200mgN/l 2. Po biolog. valymo – 8.940mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.0480 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.2000mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.270 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 4.450mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 10.7000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.4400 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.7000 mgP/l . Po biolog. valymo – 0.1500 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 56.00mg/l 2. Po biolog. valymo – 50 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2.28 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 47.0mg/l 2. Po biolog. valymo – <1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,34 mg/l 2. Po biolog. valymo –< 0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8.80 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 5.70 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.01606 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.545 mg/l 2. Po biolog. valymo –< 0.19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą –< 0.08 mg/l 2. Po biolog. valymo –< 0.08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.014614 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą –< 0.17 mg/l 2. Po biolog. – <0.17	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą –< 0.007mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2.420238 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.099mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą –< 0.004mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0.004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – < 0.00006mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0.00006 mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą –< 0.0007 mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0.0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						

Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-10-22 iki 2021-10-25														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-10-26	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	4 d.	122531	455586							1. Nr. LA.01.064	1. AAA Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1. Prieš valymą 1. Po valymo Nr. NR. P-113-2021-33/1
									Temp.	1. Prieš valymą – Po biolog. valymo-4.1 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 7.60	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 4.9 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 50 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 5,3 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 18,50 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 8.44 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.198 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 5,75 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.399 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l . Po biolog. valymo – 0.172 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 123 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo - mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg- ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.052 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.0026 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.0011 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. – 0.002 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.00020 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.030 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.002 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.00001 mg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.0001 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
2021-10-26								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. P-001-2021- 243/1
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1. Po valymo a) ; b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			

(8 5)219 2755		info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
(8) 686 67272				giedre.buziene@vv.lt		

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-10-26 iki 2021-10-26														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-10-27	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	115317	115317							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0748_01 2.Po valymo – N21.0748_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 15.0 °C Po biolog. valymo – 10.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH		1. Prieš valymą – 7.69 2. Po biolog. valymo – 7.90	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos) / mg/l		1. Prieš valymą – 540 mg/l 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
							1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mg O ₂ /l		1. Prieš valymą – 160.00 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 14.00 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 1142.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 43.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 610.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 3.8 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l		1. Prie valymą – 92.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 15.65 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 53.100 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 5.490 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.0260 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.1700 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.280 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 7.7700 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 10.1000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.3700 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.46000 mgP/l . Po biolog. valymo – 0.1100 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 60.00 mg/l 2. Po biolog. valymo – 46.00 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2.40 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 80.0 mg/l 2. Po biolog. valymo – <1.0 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,24 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8.10 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 5.00 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
							4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.0214 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.444mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.19 mg/l	LST ISO 8288:2002.				
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.08 mg/l	LST ISO				
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.0229mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.0007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.17 mg/l	LST ISO 8288:2002.				
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – < 0.007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0.007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 1.3864 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.99 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą –< 0.004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą -0.0001 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.00006 mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – < 0.0007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.	
								3002	a) Nonilfenol iai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4-n- nonilfenolis mg/l	1. Po valymo a) ; b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-10-27 iki 2021-11-03														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-11-04	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1. Prieš valymą 2. Po valymo	8 d.	114626	867016							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1. Prieš valymą – N21.0772_01 2. Po valymo – N21.0772_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 15 °C Po biolog. valymo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7.24 2. Po biolog. valymo – 7.40	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Prieš valymą - 504 mg/l 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	LAND 46-2007.			

								1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO ₂ / l	1. Prieš valymą – 154 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 15.00 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 946.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 52.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 566.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 3.0 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 67.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 10.26 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 55.600 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 2.180 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.2600 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.1600 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.530 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 3.600 mgN/l	LAND 65-2005.			

								12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9.9700 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.4000 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.4800 mgP/l Po biolog. valymo – 0.1200 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 62.00 mg/l 2. Po biolog. valymo – 48.00 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3.06 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 66 mg/l 2. Po biolog. valymo – <1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.19 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7.40 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 4.50 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.018753 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš 0.494 valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0.08mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.08mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,01547 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0.007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- mg/l 5,3445 2. Po biolog. valymo – 0,1269 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.004908 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.00074 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.00136 mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.0007mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
2021-11-04								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – 0,00033 mg/l	LST EN ISO 18856:2005	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr. 211104MV663	
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) <0.0002; b) <0.00005 mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo <0.000002 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
(8 5)219 2755		info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-11-04 iki 2021-11-08														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-11-09	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	115466	575790							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0782_01 2.Po valymo – N21.0782_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 15°C Po biolog. valymo – 11°C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą 7.49 – 2. Po biolog. valymo – 7.61	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą - 652 mg/l 2. Po biolog. valymo – 22 mg/l	LAND 46-2007.			

								1005	ChDSMn Permanganat o indeksas//mg O ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1080 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 38.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 576 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 6.7 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 69.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 19.64 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 50.300 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 17.900 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.1500 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 1.110 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9.9300 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 5.7400 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.2400 mgP/l . Po biolog. valymo – 5.0500 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.	
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis mg/l	1. Po valymo a) b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-11-09 iki 2021-11-15														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-11-16	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1. Prieš valymą 2. Po valymo	7 d.	118530,0	766730,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1. Prieš valymą – N21.0793_01 2. Po valymo – N21.0793_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 14.0 °C Po biolog. valymo – 10.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7.56 2. Po biolog. valymo – 7.68	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Prieš valymą – 548 mg/l 2. Po biolog. valymo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			

							1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 194.00 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 16.00 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1302.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 56.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 710.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 3.0 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 96.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 14.23 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 55.500 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 6.450 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.0210 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.2800 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.230 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 5.580 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 12.0000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.4700 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.9300 mgP/l . Po biolog. valymo – 0.1300 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 55.00 mg/l 2. Po biolog. valymo – 38.00 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2.96 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 64.0 mg/l 2. Po biolog. valymo – <1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.44 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8.40 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 5.30 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.012833 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.589 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.014449 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0.007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 0,963219 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0.00006 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.00096 mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.0007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – <0.00007 mg/l	LST EN ISO 18856:2005	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.	
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) <0.00020 mg/l b) <0.00005 mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo <0.000002 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			
2021-11-16								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – 0.00007 mg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 211116MV688

								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) <0.0002; b) <0.00005 mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo <0.000002 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
e-AIVIKS kodas ¹							
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74			
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
(8 5)219 2755				info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Vilniaus miesto nuotekų valykla							

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-11-16 iki 2021-11-22														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-11-23	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	108940,0	8816160,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0804_01 2.Po valymo – N21.0804_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 13.0 °C Po biolog. valymo – 8.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7.24 2. Po biolog. valymo – 7.16	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 476 mg/l 2. Po biolog. valymo – 23 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	ChDSMn Permanganat o indeksas//mg O ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1178 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 76.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 484.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 9.2 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 78.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 17.28 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 50.800 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 9.860 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.300 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 4.240 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 10.0000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 1.6700 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.7600 mgP/l Po biolog. valymo – 0.5400 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo - mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą - mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.

									a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) mg/l b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								3002	Antracenas, mg/l	1.Po valymo mg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2308						

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-11-23 iki 2021-11-29														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-11-30	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	114744	865525							Nr. LA01.064	AAA Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – N 2.Po valymo – Nr.-113-2021-423/1

									Temp.	1. Prieš valymą –°C Po biolog. valymo –3,6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 7,6	LST ISO 10523:2009.				
							1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą –mg/l 2. Po biolog. valymo –mg/l	LAND 46-2007.				
							1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mg O2/l	1. Prieš valymą – mgO2/l 2. Po biolog. valymo –17.0 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
								Ch DS _{Cr} mgO2/l	1. Prieš valymą –mgO2/l 2. Po biolog. valymo -462 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
							1003	BDS ₇ mgO2/l	1. Prieš valymą – mgO2/l 2. Po biolog. valymo –52 mgO2/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 18,6 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą –mgN/l 2. Po biolog. valymo –13,7 mgN/l	LAND 38-2000.				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo –0,147 mgN/l	LAND 39-2000.				

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 1,88 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l 2. Po biolog. valymo – 13,2 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l . Po biolog. valymo – 0,629 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 180 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	

								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo - mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą - mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolai Nr.

									a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) mg/l b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								3002	Antracenas, mg/l	1.Po valymo mg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2308						

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-11-30 iki 2021-11-30														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-12-01	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	2 d.	113058,0	113058,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0814_01 2.Po valymo – N21.0814_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 13°C Po biolog. valymo – 8.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7.80 2. Po biolog. valymo – 7.86	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 468 mg/l 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 169.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 16.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Ct} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 862 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 42.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 524.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – <3 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 73.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 13.97 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 44.200 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 9.220 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.017 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.280 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.270 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 3.150 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9.3000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.5200 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.6500 mgP/l . Po biolog. valymo – 0.2700 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 428.0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 278.00 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2.86 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 66.0 mg/l 2. Po biol<og. valymo – <1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.30 mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0.1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8.80 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 5.10 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.014704 mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.456 mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0.19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – < 0.08 mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0.08 mg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.015349 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0.007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 2.252579 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.0000613 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.0001738 mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.0007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

2021-12-01								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – 0.00005 mg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr. 211201MV733
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) mg/l - <0.00020 b) - <0.00005 mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo - <0.000002 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						

Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-12-01 iki 2021-12-06														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-12-07	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	6 d.	108561,0	698686,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0848_01 2.Po valymo – N21.0848_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 13.0 °C Po biolog. valymo – 8.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH		1. Prieš valymą – 7.79 2. Po biolog. valymo – 7.59	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos) / mg/l		1. Prieš valymą – 520 mg/l 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	LAND 46-2007.			
							1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mg O ₂ /l		1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 934.00 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 69.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 476.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – <3.0 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 90.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 16.91 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 62.400 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 8.260 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.4500 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 6.710 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 10.0000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.7100 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.8300 mgP/l Po biolog. valymo – 0.2000 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- mg/l 2. Po biolog. valymo – <mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą - mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

								9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.
								3002	a) Nonilfenol iai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4-n- nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) mg/l b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-12-07 iki 2021-12-13														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-12-14	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	108911,0	841515,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0858_01 2.Po valymo – N21.0858_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 11.0 °C Po biolog. valymo – 6.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Prieš valymą – 7.60 2. Po biolog. valymo – 7.56	LST ISO 10523:2009.				
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 776 mg/l 2. Po biolog. valymo – 6 mg/l	LAND 46-2007.				
							1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO2/ l	1. Prieš valymą – 161.00 mgO2/l 2. Po biolog. valymo – 14.00 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
								Ch DS _{Cr} mgO2/l	1. Prieš valymą – 1008.00 mgO2/l 2. Po biolog. valymo – 56.0 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
							1003	BDS ₇ mgO2/l	1. Prieš valymą – 572.0 mgO2/l 2. Po biolog. valymo – 5.5 mgO2/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 78.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 13.32 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 57.800 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 4.090 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.0220 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.4400 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0.220 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 7.440 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9.8000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.5200 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.6700 mgP/l . Po biolog. valymo – 0.1300 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 161.00 mg/l 2. Po biolog. valymo – 156.00 mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3.86 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0.05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 69.0 mg/l 2. Po biol.<og. valymo – <1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.32 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8.75 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 4.51 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.005 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.549 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.01375 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą– 4.0075 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0.00012 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.00006 mg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0.0007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
2021-12-14								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – <0.00006 mg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr. 211214MV772
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1. Po valymo a) <0.00020 mg/l b) <0.00005 mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo- <0,000002 mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		

1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
(8 5)219 2755				info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-12-14 iki 2021-12-15														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2021-12-16	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	2 d.	112150,0	222790,0							Nr. LA01.064	AAA Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – 2.Po valymo – P-113-2021-470/1
									Temp.	1. Prieš valymą –°C Po biolog. valymo – 2.8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 7.6	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	ChDSMn Permanganato indeksas//mgO2/ l	1. Prieš valymą – mgO2/l 2. Po biolog. valymo – 5.7 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO2/l	1. Prieš valymą – mgO2/l 2. Po biolog. valymo – 59 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO2/l	1. Prieš valymą – mgO2/l 2. Po biolog. valymo – 5.4 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 14.2 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 2.1 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.030 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 9.8 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.331 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l . Po biolog. valymo – 0.061 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 183 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biol.<og. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą mg/l 2. Po biolog. valymo — mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą - mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) mg/l b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo - mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-12-16 iki 2021-12-16														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-12-17	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	134530,0	134530,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0867_01 2.Po valymo – N21.0867_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 13.0 °C Po biolog. valymo – 8.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7.45 2. Po biolog. valymo – 7.15	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 392 mg/l 2. Po biolog. valymo – 83 mg/l	LAND 46-2007.			

								1005	ChDSMn Permanganat o indeksas//mg O ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 964.00 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 45.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 423.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 5.4 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 70.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 15.01 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 46.400 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 1.250 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.1300 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 7.990 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8.4200 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.6800 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 3.7800 mgP/l Po biolog. valymo – 0.0780 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biol.<og. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.	
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis mg/l	1. Po valymo a) mg/l b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo - mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ; Andrius.zananavicius@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2021-12-17 iki 2021-12-20														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-12-21	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	4 d.	123000,0	492775,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N21.0874_01 2.Po valymo – N21.0874_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 11.0 °C Po biolog. valymo – 8.0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7.25 2. Po biolog. valymo – 7.36	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 420 mg/l 2. Po biolog. valymo – 12 mg/l	LAND 46-2007.			

								1005	ChDSMn Permanganat o indeksas//mg O ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 942.00 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 103.0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 474.0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 6.9 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 75.00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 12.09 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 50.000 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 1.580 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0.2500 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 6.710 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9.4000 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.6500 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4.2700 mgP/l Po biolog. valymo – 0.1100 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biol.<og. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.	
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis mg/l	1. Po valymo a) mg/l b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo - mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

Parengė: Giedrė Buzienė, (8) 686 67272
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Veiklos organizavimo tarnybos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Egidijus Anulis
(Vardas ir pavardė)

2022-01-28
(Data)