

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre				X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti

duomenys: **nuo 2023-03-07 iki 2023-04-17**

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018				313		Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų протокол o Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-04-18	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	42 d.	1491,0	61623,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N23.028 4_01 2.Po valymo – N23.028 4_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 8 °C; 2. Upė po išleistuvo – 10 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius,			

										1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,76 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,77	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovint os)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 440 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 16 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 847 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 36 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 424 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 4,4 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 88,61 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 15,16 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 58,6 mgN/l;	LAND 38- 2000.			

									2. Upė po išleistuvo – 9,95 mgN/l				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,016 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,16 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,65 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,2 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,29 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,14 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,01 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 155 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 126 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,62 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 42 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,25 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,73 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,99 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,604 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,346 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <80 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <80 µg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,005 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,007 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,702935 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,004 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėne sį						9003	Di(2- etilheksil)f talatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokol as Nr. 230418 FB104
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	------	---	---	-----------------------------	--	--	--

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-04-18 iki 2023-05-10**

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018				313		Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.M.mm.d	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-05-11	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	23 d.	1302,0	27643,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N23.0345_01 2.Po valymo – N23.0345_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 10 °C; 2. Upė po išleistuvo – 12 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,57 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,59	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 268 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 516 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 39 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 244 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 69,6 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 10,06 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 50,8 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,48 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,013 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,23 mgN/l	LAND 39-2000.			

							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,16 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,82 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,32 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,52 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,46 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,4 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 152 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 128 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,85 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,33 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,13 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,81 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,96 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,19 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002			
							4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <80 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <80 µg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,007318 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002			

							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,007 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,536079 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,004 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,2063 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,19 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5			Tyrimų protokolas Nr. 230511FB138

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-05-11 iki 2023-05-29**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-05-30	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	19 d.	831,0	21657,0							Nr.	Aplinkos tyrimų departamentas Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus	1.Prieš valymą – N113-2023-66 2.Po valymo – N113-2023-66
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11,4 °C; c 2. Upė po išleistuvo – 13 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							100 1	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,3 ; 2. Upė po išleistuvo – 7	LST ISO 10523:200 9.			
							100 4	SM (išdži ovint os)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr , mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 413 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 37 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 650 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendr as azota s/ mgN/ l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 8,03 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							110 6	Amo nio azota s/ mgN/ l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,077 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitriti nis azota s mgN/ l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitrat inis azota s	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l;	LAND 65- 2005.			

								mgN/ l	2. Upė po išleistuvo – 5,1 mgN/l				
								120 3	Bendr as fosfor as/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,03 mgp/l	LAND 58:2003.		
								110 2	Fosfa tinis fosfor as/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,99 mgp/l	LAND 58:2003.		
								120 6	Chlor idai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 81,3 mg/l	LAND 63- 2004.		
								120 6	Anijo ninės pavirš iaus aktyv iosios medži agos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN 903:2000 en.		
								100 8	Rieba lai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		

							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							401 4	Švina s (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 2	Aliu minis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsen as (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsi dabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN 1483:2007 .			
							400 9	Kadm is (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėnesį						900 3	Di(2- etilhe ksil)ft alatas (DEH P), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2 . Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre	X

fizinis asmuo, vykdančias ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-05-30 iki 2023-06-12**

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018				313		Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data,	Mėginio ėmimo	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus	Tempe-	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadinimas,				

MMMM.m m.dd	o laikas , hh.mi n					lietus ⁷ , Taip/ Ne	ratūr a, °C		matavimo vnt.			leidimo ar akreditaci jos pažymėjimo Nr.	pavadinimai s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-06-13	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	14 d.	1037,0	14487,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0445_01 2.Po valymo – N23.0445_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 12 °C; 2. Upė po išleistuvo – 14 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,41 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,63	LST ISO 10523:2009 .			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 424 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46- 2007.			

									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 911 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 53 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
							1003		BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 427 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,8 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 82,81 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,83 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 64,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,015 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,15 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,11 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,5 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,83 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,76 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,68 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 125 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 102 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,74 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 36 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,52 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,01 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,8 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,354 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <80 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <80 µg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00976 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,007 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,953295 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,004 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)fta latas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 16 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,27 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 230613FB18 8