

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomasis ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenam oji vietovė (miestas, kaimo gyvenam oji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-01-01 iki 2024-01-15														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-01-16	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	15 d.	540,0	12690,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0053_01 2.Po valymo – N24.0053_03

									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,29 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,1	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 336 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 1100 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 23 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 390 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 5,2 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 78,66 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,06 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			

								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 55,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0279 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0444 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,156 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,47 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,1 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,15 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0211 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 223 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 114 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,48 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 59 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingu mas, mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,64 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,44 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,047 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0022 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0046 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0013 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,036 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0058 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,71 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,18 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,78 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)f talatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.			Tyrimų protokolas Nr. 240116FB015
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	------	---	--	---------------------------	--	--	--

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų kompleksas Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:														
nuo 2024-01-16 iki 2024-02-06														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temp. e-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-02-07	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	22 d.	700,0	16170,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0126_01 2.Po valymo – N24.0126_03

									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 4 °C; 2. Upė po išleistuvo – 4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001		pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,66 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,12	LST ISO 10523:2012.			
							1004		SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 252 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
							1005		Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 567 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 22 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002 (E).			
							1003		BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 231 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 4,7 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
							1201		Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 79,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,93 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			

								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 71,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0107 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,053 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,102 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,67 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,71 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,113 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,96 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,014 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 117 mg/l; 2. Upė po išleistuvo –	LAND 63-2004.			
										177 mg/l				

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,66 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 28 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,54 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,36 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,2 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,1 μg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,13 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,003 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,005 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0012 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,028 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0076 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,94 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,13 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0036 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0024 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,22 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,5 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,65 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)fta latas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,41 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.			Tyrimų protokolai Nr. 240207FB050

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenamoj i vietovė (miestas, kaimo gyvenamoj i vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpus as	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2024-02-07 iki 2024-03-11

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temp. e-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-03-12	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	34 d.	660,0	30950,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0233_01 2.Po valymo – N24.0233_03

									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 4 °C; 2. Upė po išleistuvo – 4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuvo – 8,19	LST ISO 10523:2012.				
							1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 317 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.				
							1005	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 636 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 21 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002 (E).				
							1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 316 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 9 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 80,3 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,36 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.				

								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 57,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,183 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0227 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,095 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,04 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,7 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,086 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,04 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,014 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 116 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 112 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,66 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,34 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,66 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,5 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,045 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0093 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00348 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,034 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00259 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,031 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00344 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,065 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,875 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnes į							9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 12 µg/l; 2. Upė po išleistuvo - <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.			Tyrimų protokolai Nr. TP24-08275
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	---	------------------------------	--	--	--