

REIKALAVIMAI SUPAPRASTINTOS PRISIJUNGIMO SCHEMOS RENGIMUI

SUPAPRASTINTOS PRISIJUNGIMO SCHEMOS SUDĖTIS:

1. Titulinis (pagal STR1.04.04:2017)
2. UAB „Vilniaus Vandenys“ išduotos prisijungimo sąlygos
3. Sustambintas medžiagų sąnaudų žiniaraštis/kiekiai (vamzdynai, dėklai, šuliniai)
4. Sklypo planas
5. Papildomi brėžiniai:
 - VAM schema
 - Tipinės prisijungimo taškų detalizacijos
 - Išgriebimo duobės pertvarkymo schema (jeigu perjungiama)
6. Žemės sklypo ir pastato Registrų centro išrašai (ne senesni nei 1 m.)
7. Žemės sklypo bendrasavininkų sutikimai vykdyti statybos darbus (jeigu tokie yra)
8. Kliento pritarimas sprendiniams

SKLYPO PLANE TURI BŪTI:

1. Topografinis pagrindas iš viešai prieinamų šaltinių – papildytas visais esamais VN tinklais sklype;
2. Pažymėta projektuojamų tinklų vieta, prisijungimo ir kiti charakteringi taškai su koordinatėmis;
3. Pilnas projektuojamų tinklų medžiagiškumas (pvz.: PE100 PN10 d32) bei reikalavimai projektuojamų tinklų min. įgilinimui ir min. nuolydžiui;
4. Projektuojamų šulinių skersmuo ir medžiagiškumas;
5. Vietinio vandens šaltinio atjungimas;
6. Pažymėta projektuojamo VAM vieta;
7. Patikslinti topografinio pagrindo žymėjimai:
 - sutartiniai žymėjimai papildyti kertamais esamais inžineriniais tinklais;
 - esami nuotekų valymo įrenginiai/nuotekų talpyklos/gręžiniai – patikslinama nurodant išnašose.
8. Pastabos, tarp jų:
 - „susikirtimo vietose su kitais tinklais darbus vykdyti rankiniu būdu“;
 - „statybos darbus vykdyti vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintomis techninėmis specifikacijomis“;
 - „atliekant pastato paskirties keitimą ar pastato rekonstrukciją, būtina išsiimti UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas ir atlikti LVN techninės dalies prisijungimo projektą“;
 - kai panaudojamas esamas, prieš tai kliento naudotas vandentiekio įvadas, kuris perjungiamas prie UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų - „kliento prašymu, esamą privatų vandentiekio įvadą perjungus į paliktą atšaką, UAB „Vilniaus vandenys“ neatsako už esamo įvado būklę, negarantuoja per jį tiekiamo vandens debito ir slėgio įvade“;
 - kai prisijungiama prie paliktos nuotekų atšakos dviguba mova - „sprendinį tikslinti vietoje - jei neįmanoma tiksliai prisijungti į paliktą prisijungimo atšaką, turi būti įrengtas nuotekų šulinys PVC D315“ ir kiekiuose su žvaigždute pridėti, kad „Poreikiui esant PVC D315 šulinėlis – 1 kompl.“.

