

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre				X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2024-09-09 iki 2024-10-14**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėgini o ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinim as	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-10-15	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	36 d.	1060,0	38898,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija .	1.Prieš valymą – N24.0989_0 1 2.Po valymo – N24.0989_0 2
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 15,4 °C; 2. Upė po išleistuv o – 17,2 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 6,4 ; 2. Upė po išleistuv o – 7,5	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 548 mg/l; 2. Upė po	LAND 46- 2007.			

									išleistuv o – 3 mg/l				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 774 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 13 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).		
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 441 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 4 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 66,6 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 7,75 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 55,64 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,159 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,12 mgN/l	LAND 39- 2000.			

							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,225 mgN/l; 2. Upė po išleistuvą – 5,01 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,37 mgp/l; 2. Upė po išleistuvą – 1,78 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,96 mgp/l; 2. Upė po išleistuvą – 1,68 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 111 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 106 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,57 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,73 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 38,5 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 2 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,96 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,66 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvą – 4,89 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,4 µg/l; 2. Upė po išleistuvą – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 241016F8281
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,062 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvą – 3,6 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0047 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,002 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,05 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,028 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,92 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,45 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,28 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,3 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftalata s (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 12 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,14 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. Nr. 241016F827 9
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	------	---	--	--------------------------	-----------	-----------------------------	---

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-10-15 iki 2024-11-06

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėgini o ėmimo laikas, hh,min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe - ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrim ų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-11-07	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	23 d.	1172,0	23831,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departament o Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P- 113- 2024- N-495 2.Po valym o – P- 001- 2024- N-169
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 13 °C; 2. Upė po išleistuv o – 12 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
									pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuv o – 7,3	LST ISO 10523:2009.			
								1001						

								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 407 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 28 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 580 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,8 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 7,7 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,15 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,058 mgN/l	LAND 39- 2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 5,1 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,33 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,3 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvą – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvą – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvą – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,049 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvą – 1,1 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,0012 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistuvā – mg/l; 2. Upē po iēleistuv o – 0,0015 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistuvā – mg/l; 2. Upē po iēleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistuvā – mg/l; 2. Upē po iēleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistuvā – mg/l; 2. Upē po iēleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ μg/l	1. Upē priēš iēleistuvā – μg/l; 2. Upē po iēleistuv o – μg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ μg/l	1. Upē priēš iēleistuvā – μg/l; 2. Upē po iēleistuv o – <0,1 μg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartā per mēnesi							9003	Di(2- etilheksil)ftalata s (DEHP), μg/l	1. Upē priēš iēleistuvā – μg/l; 2. Upē po iēleistuv	LST EN ISO 18856:2005			

									o – 0,79 µg/l				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-11-21	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	14 d.	1045,0	14651,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.1088_01 2.Po valymo – N24.1088_02
										Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 12 °C; 2. Upė po išleistu vo – 14 °C		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.	
								1001		pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,5 ; 2. Upė po išleistu vo – 7,5	LST ISO 10523:2009.		
								1004		SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 536 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 8 mg/l	LAND 46-2007.		
										Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 632 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 13 mgO2/ l	ISO 15705:2002(E).		

								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 357 mgO2/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,9 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 65 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 8,03 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 45,26 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,126 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,07 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,21 mgN/l; 2. Upė po išleistu	LAND 65-2005.			

									vo – 6,775 mgN/l				
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9,14 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,91 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,54 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,69 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 101 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 99,2 mg/l	LAND 63- 2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,84 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,38 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,49 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 7,58 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,74 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 1,8 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.06 4	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 2 41122F83 20
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,11 mg/l; 2. Upė po išleistu vo –	LST ISO 8288:2002.			

									0,052 mg/l				
							4012	Nikelis (Ni)/ $\mu\text{g/l}$	1. Upė prieš išleistu vą – 5,3 $\mu\text{g/l}$; 2. Upė po išleistu vo – 2,9 $\mu\text{g/l}$	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0091 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0015 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,05 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,037 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

							4002	Aluminis (Al)/ mg/l	1. Upē prieš išleistu vā – 2,4 mg/l; 2. Upē po išleistu vā – 0,76 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upē prieš išleistu vā – <0,001 mg/l; 2. Upē po išleistu vā – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upē prieš išleistu vā – <0,1 µg/l; 2. Upē po išleistu vā – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upē prieš išleistu vā – 0,31 µg/l; 2. Upē po išleistu vā – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartā per mēnesi						9003	Di(2- etilheksil)ftalāts (DEHP), µg/l	1. Upē prieš išleistu vā – 4,7 µg/l; 2. Upē po išleistu vā – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.06 4	UAB „Vande ns tyrimai “	Tyrimu protokols Nr. Nr. 241127FB3 21

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykantis ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-11-21 iki 2024-12-09

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm .dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-12-10	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	19 d.	1252,0	20255,0									
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11 °C; 2. Upė po išleistuvo – 9,2 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.		AAA Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P-113-2024-N-681 2.Po valymo – P-113-2024-N-683
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,5 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,6	LST ISO 10523:2009.		AAA Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P-113-2024-N-681 2.Po valymo – P-113-2024-N-683

							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 528 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 5 mg/l	LAND 46-2007.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.1162_01 2.Po valymo – N24.1162_02
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 1073 mgO2/l; 2. Upė po išleistu vo – 26 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).		AAA Aplinkos tyrimų departamentu Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P-113-2024-N-681 2.Po valymo – P-113-2024-N-683
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 290 mgO2/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,8 mgO2/l	LAND 47-1:2007.		AAA Aplinkos tyrimų departamentu Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P-113-2024-N-681 2.Po valymo – P-113-2024-N-683
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 79,6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,8 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija ; AAA Aplinkos tyrimų departamentu Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą N24.1162_01 2.Po valymo – P-113-2024-N-683
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 57,21 mgN/l; 2. Upė	LAND 38-2000.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija ;	1.Prieš valymą N24.1162_01 2.Po valymo – P-113-

										po išleistu vo – 0,24 mgN/l			; AAA Aplinkos tyrimų departamen to Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	2024-N-683
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,04 mgN/l	LAND 39-2000.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija ; ; AAA Aplinkos tyrimų departamen to Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą N24.1162 _01 2.Po valymo – P-113-2024-N-683	
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,123 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,2 mgN/l	LAND 65-2005.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija ; ; AAA Aplinkos tyrimų departamen to Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą N24.1162 _01 2.Po valymo – P-113-2024-N-683	
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9,83 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,8 mgp/l	LAND 58:2003.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija ; ; AAA Aplinkos tyrimų departamen to Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą N24.1162 _01 2.Po valymo – P-113-2024-N-683	

							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,28 mgP/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,75 mgP/l	LAND 58:2003.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija ; ; AAA Aplinkos tyrimų departamen to Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą N24.1162 _01 2.Po valymo – P-113- 2024-N- 683
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 184 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 84,1 mg/l	LAND 63- 2004.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.1162 _01 2.Po valymo – N24.1162 _02
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 7,93 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,25 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 2 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,26 mg/l; 2. Upė po	LAND 61- 2003.			

									išleistu vo – <0,1 mg/l				
									Šarmingumas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9,19 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,11 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.		
							4014		Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 1,5 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.		
							4006		Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,09 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
							4012		Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,9 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – 2,4 µg/l	LST ISO		

							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0061 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,089 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,056 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,71 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,069 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistu vo –	LST EN ISO 15586:2004.			

									<0,001 mg/l				
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnes į						9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 6,6 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,071 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			