

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-03-20 iki 2025-04-06

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėg inio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem- pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultata s ⁹	Matavim o metodas ¹ ₀	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								ko das	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredit acijos pažymė jimo Nr.	pavadi nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-07	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	18 d.	760,0	13750,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.0330_01 2.Po valymo – N25.0330_03
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 6 °C; 2. Po biolog. valymo – 5,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							10 01	pH	1. Prieš valymą – 7,8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,9	LST ISO 10523:20 09.			
							10 04	SM (išdžiovin tos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 288 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DScr, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 683 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 37 mgO ₂ /l	ISO 15705:20 02(E).			
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 360 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 5,48 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 80,98 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 54,72 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 67,51 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 38-2000.			

									valymo – 61,31 mgN/l				
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0098 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,178 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,239 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 10,7 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,42 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,48 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,3 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 151 mg/l; 2. Po biolog.	LAND 63-2004.			

									valymo – 113 mg/l				
							12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Prieš valymą – 6,53 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 1,93 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 20 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifikuot i nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 10,23 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 9,07 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

								40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1,4 µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Po valymo – Nr. TP25- 11734
								40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,2 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,75 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,013 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0018 mg/l	LST ISO			
								40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0269 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,084 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,004 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			

								40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00143 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 02	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,502 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0022 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 08	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,0001 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
								40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			

	1 kartą per mėn esį							90 03	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	1.Prieš valymą – Nr. TP25- 156962. Po valymo – Nr. TP25- 13460
								30 02	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis); b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Prieš valymą – 0,46 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			
								23 01	Antracena s, µg/l	1. Prieš valymą – <0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
								23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – <0,006 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,006 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			

[illegible]

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informācija apie ūkio subjektu:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)		X			
fizinis asmuo, vykdomasis ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-07 iki 2025-05-14

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-05-15	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	38 d.	710,0	26230,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0439_01 2.Po valymo – N25.0439_02
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 7 °C; 2. Po biolog. valymo – 8,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovinotos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 400 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 12 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch D _{Scr} , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 985 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 57 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			

							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 399 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 8,53 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 87,14 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 60,251 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 65,94 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 58,08 mgN/l	LAND 38-2000.			
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0307 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,159 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,15 mgN/l	LAND 65-2005.			

							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 10,5 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,51 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,62 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,15 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 142 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 109 mg/l	LAND 63-2004.			
							12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Prieš valymą – 4,39 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 23 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifikuot i nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m.			

										188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 8,52 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,92 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,24 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,19 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			

							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,038 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,016 mg/l	LST ISO			
							40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0811 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0362 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,045 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00286 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 02	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,063 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0814 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0012 7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0012 7 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,033 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,033 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 16031; Nr. TP25- 16032
							30 02	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis);	1. Prieš valymą – <0,05 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 17578; Nr. TP25- 16616

								b) 4- n- nonilfenol is µg/l					
							23 01	Antracena s, µg/l	1. Prieš valymą – 0,0094 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0035 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva ", UAB	Nr. TP25- 16031; Nr. TP25- 16032
							23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – <0,006 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,006 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04		„Eurofi ns Labtarn a Lietuva ", UAB	Nr. TP25- 17678; Nr. TP25- 17679 2025-06
							23 05	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – <0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva ", UAB	Nr. TP25- 17678; Nr. TP25- 17679 2025-06

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)				X	
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272	giedre.buziene@vv.lt
---------------	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-15 iki 2025-05-20

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri mų prot o- kolo Nr.
								ko das	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymė jimo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	6 d.	950,0	4950,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus	1.Prieš valymą – P-113-2025-N-157 2.Po valymo – P-113-2025-N-159
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 13 °C; 2. Po biolog. valymo – 8,9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius,			

										1994 m. 7,8,9 psl.			
								10 01	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:20 09.		
								10 04	SM (išdžiovint os)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46-2007.		
									Ch DScr, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 364 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 100 mgO ₂ /l	ISO 15705:20 02(E).		
								10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 180 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 5,5 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.		
								12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.		

										– 64 mgN/l			
								11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 51 mgN/l	LAND 38-2000.		
								11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,018 mgN/l	LAND 39-2000.		
								11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mgN/l	LAND 65-2005.		
								12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,488 mgp/l	LAND 58:2003.		
								11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,119 mgp/l	LAND 58:2003.		

								12 06	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – 108 mg/l	LAND 63-2004.			
								12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								10 08	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuot i nuotekų ir paviršini ų vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

								40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 02	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 15586:20 04.			

									valymo – mg/l				
							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:20 05			
							30 02	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n- nonilfenolis µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			

								23 01	Antracena s, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
								23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
								23 05	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849	
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas		

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1

1.5. ryšio informacija					
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas	
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;	
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-21 iki 2025-06-08

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-09	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	19 d.	660,0	18770,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.0533_01 2.Po valymo – N25.0533_02
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 10 °C; 2. Po biolog. valymo – 13 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovinęs)/ mg/l	1. Prieš valymą – 284 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 566 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo	ISO 15705:2002(E).			

									- 47 mgO ₂ /l				
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 314 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 5,48 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 74,81 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 46,61 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 48,56 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 45,15 mgN/l	LAND 38-2000.			
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0434 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,135 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 65-2005.			

									valymo – 0,06 mgN/l				
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,32 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,5 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,21 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 110 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 97,5 mg/l	LAND 63-2004.			
							12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Prieš valymą – 2,61 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 23 mg/l; 2. Po biolog.	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų			

									valymo – 9 mg/l	kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,47 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 7,9 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 7,37 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,17 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 1,6 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			

							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
							40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00751 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,00284 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,038 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,055 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00158 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 02	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,716 mg/l; 2. Po biolog. valymo	LST EN ISO 15586:20 04.			

									– <0,0598 5 mg/l				
							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0012 7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0012 7 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 8 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,74 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	LA.01. 064	UAB“ Vanden s tyrimai “	Tyrimų protokol as Nr. 250609F 8128; Nr. 250609F 8128

							30 02	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis); b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Prieš valymą – 0,22 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,77 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Nr. 250610F 8134; Nr. 250610F B134
							23 01	Antracena s, µg/l	1. Prieš valymą – 0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Nr. 250610F 8134; Nr. 250610F B134
							23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – 0,014 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,004 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Nr. 250610F 8134; Nr. 250610F B134
							23 05	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – 0,006 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Nr. 250610F 8134; Nr. 250610F B134