

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-01 iki 2025-01-08**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavad inimas, matavim o vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-09	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	8 d.	818,0	10310,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborato rija.	1.Prieš valymą – N25.003 7_01 2.Po valymo – N25.003 7_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 9,5 °C; 2. Po biolog. valymo – 10,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,3 ; 2. Po biolog. valymo – 7,4	LST ISO 10523:200 9.			
								1004	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 680 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 3 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 725 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 32 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 397 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 4,79 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 59,4 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 8,16 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 46,99 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 38- 2000.			

										valymo – 0,435 mgN/l				
								1108	Nitritini s azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,009 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,17 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratini s azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,127 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,97 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,26 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,29 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatin is fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,3 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,19 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chlorida i/ mg/l	1. Prieš valymą – 234 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 137 mg/l	LAND 63- 2004.			

							1206	Anijoni nės paviršia us aktyvios ios medžiag os mg/l	1. Prieš valymą – 5,75 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,67 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai / mg/l	1. Prieš valymą – 23 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produkt ai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,29 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarming umas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 8,45 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,4 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 1,8 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,097 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – 3,6 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 4,8 µg/l	LST ISO			
								4004	Chroma s (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,07 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4002	Aliumin is (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,69 mg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 15586:200 4.			

										valymo – 0,066 mg/l				
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4008	Gyvsida bris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,11 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP) , µg/l	1. Prieš valymą – 6 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,082 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.06 4	UAB „Vande ns tyrimai“	Tyrimų protokola s Nr. 250109F B004

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre					X	
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.

Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-01-09 iki 2025-02-03

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-02-04	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	26 d.	1115,0	29459,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.0124_01 2.Po valymo – N25.0124_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 9,5 °C; 2. Po biolog. valymo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,5 ; 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 416 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 1062 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 54 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			

								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 492 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 5,78 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 68,93 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 7,32 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 57,21 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,197 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,055 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,142 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,306 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,57 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,24 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,6 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,11 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 158 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 122 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 6,53 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,76 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 20 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,2 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,77 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 1,5 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,11 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – 5,5 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 65 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,003 mg/l;	LST EN ISO 15586:2004.			

									2. Po biolog. valymo – 0,052 mg/l				
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,031 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,048 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,89 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,053 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėne sį						9003	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 03827

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	

Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34	
-------------	------------	----------	--	----	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-02-04 iki 2025-03-12

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmim o laika s, hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smark us lietus ⁷ , Taip/ Ne	Temp e- ratūra , °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinini mas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-13	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	16 d.	110830 ,0	2000708,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laborator ija.	1.Prieš valymą – N25.0252 _01 2.Po valymo – N25.0252 _02

									Temp.	1. Prieš valymą – 9 °C; 2. Po biolog. valymo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,5 ; 2. Po biolog. valymo – 7,8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 808 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 825 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 27 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 433 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 5,6 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 65,29 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,3 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 56,16 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,189 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,1272 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0749 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,196 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,56 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,32 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,6 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,14 mgp/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 58:2003.			

									0,51 mgp/l				
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 142 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 109 mg/l	LAND 63- 2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,96 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,37 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 28 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarmingum as/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 10,09 mg- ekv/l; 2. Po biolog.	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

										valymo – 5,39 mg- ekv/l				
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 1,4 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 1,2 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,13 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,048 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – 5,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 3,7 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0088 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0026 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,039 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,056 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,91 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,058 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0026 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4008	Gyvsidabri s (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25- 09065

[illegible]