

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus sm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-01 iki 2025-01-13**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM M.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas , matavimo vnt.			leidim o ar akredi tacijos pažy mėjim o Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-14	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	13 d.	940,0	13310,0							Nr. 13220 34	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorij a	1.Prieš valymą – N25.0051 _01 2.Po valymo – N25.0051 _02
									Temp.	1. Prieš valymą – 12 °C; 2. Po biolog. valymo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,3 ; 2. Po biolog. valymo – 7,2	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 456 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 1224 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 36 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 476 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 3,68 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 117,68 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,96 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 96,95 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,031 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,031 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,253 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,63 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 13,4 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,19 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,025 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 118 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 89,3 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 10,32 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 53 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,35 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 13,05 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,1 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014		Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4006		Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,29 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,051 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012		Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0034 mg/l	LST ISO			
							4004		Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4016		Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,088 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0083 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015		Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 3,4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,042 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0023 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,37 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)ftalat as (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 12 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,61 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01. 142	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokola s Nr. 250115F8 015

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionių nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas		Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija,			1			

	Mečankos k.				
--	----------------	--	--	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-01-14 iki 2025-02-12														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadi nimas, matavimo vnt.			leid imo ar akr edit acij os paž ym ėji mo Nr.	pavadin i mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-13	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	30 d.	930,0	27070,0							Nr. 132 203 4	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.016 8_01 2.Po valymo – N25.016 8_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 11 °C; 2. Po biolog. valymo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,2 ; 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:2009 .			
								1004	SM (išdžiovin tos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 204 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 947 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 46 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 661 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 4,04 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 68,93 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,81 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 39,65 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,072 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,025 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,675 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,488 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 12,3 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,17 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,2 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,026 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 116 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 82,9 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2,26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 28 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai I dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,01 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,75 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,9 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,16 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,46 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00296 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,00164 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00317 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,00081 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,075 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,011 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,435 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0962 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0016 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4008	Gyvsidab ris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,4 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,4 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA. 01. 142	„Eurof ins Labtar na Lietuva “, UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25- 05787

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionėlių nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas		Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.			1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-02-13 iki 2025-03-04														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadin i mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-05	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	20 d.	1039 0,0	18700,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratori ja.	1.Prieš valymą – N25.022 5_01 2.Po valymo – N25.022 5_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 9 °C; 2. Po biolog. valymo – 10 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7.8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,4 ; 2. Po biolog. valymo – 7,4	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovi-ntos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 260 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 803 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 46 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 468 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 6,1 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 78,74 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,03 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 62,36 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,04 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0371 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,232 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,03 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,66 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,22 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,58 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,009 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai / mg/l	1. Prieš valymą – 107 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 100 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios	1. Prieš valymą – 7,03 mg/l; 2. Po biolog.	LST EN 903:2000 en.			

								medžiagos mg/l	valymo – 0,07 mg/l				
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 35 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai / mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarminumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,23 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,57 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,086 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,07 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			

							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0021 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0023 mg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0058 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0039 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,077 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,056 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4002	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,39 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,084 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:200 4.			

									<0,001 mg/l				
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarn a Lietuva” , UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 08073