

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenam oji vietovė (miestas, kaimo gyvenam oji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliški o seniūnija , Cirkliški o km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-03-05 iki 2025-04-09

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarp is ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-04-10	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	36 d.	500,0	20540,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.0342_01 2.Po valymo – Nr. N25.0342_03
									Temperatūra	1. Prieš valymą – 5 °C; 2. Po biolog. valymo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 8,1 ; 2. Po biolog. valymo – 7,6	LST ISO 10523:2012.			
								100 4	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 372 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 3 mg/l	LAND 46-2007.			
								100 5	Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 784 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo	ISO 15705:2002(E).			

										– 21 mgO ₂ /l				
								100 3	BDS7, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 288 mgO ₂ /l ; 2. Po biolog. valymo – 4,13 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 93,31 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,31 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			
								111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 83,93 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,058 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,004 6 mgN/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 39- 2000.			

									– 0,105 mgN/l				
								112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,166 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,698 mgN/l	LAND 65- 2005.		
								120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 11,9 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,31 mgp/l	LAND 58:2003.		
								111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 5,25 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mgp/l	LAND 58:2003.		
								110 2	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 122 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 113 mg/l	LAND 63- 2004.		

							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 3,84 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 33 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 11979
								Šarmingumas , mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 11,05 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,09 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0342 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0342 _03

							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 4,98 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 4,33 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,15 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,069 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,009 3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,004 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – 0,0019 4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0038 2 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – 0,037 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,077 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – 0,0018 3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 0,52 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0359 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 6 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 12270; Nr. TP25- 12271
								400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0342 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0342 _03
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 3,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25- 12262; Nr. TP25- 12263

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849		
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.	
Vilniaus m.	Vilnius	Spausdos g.	8		1	
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.	

	oji vietovė)				
Švenčionių raj. sav.	Cirkliški o seniūnija , Cirkliški o km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-04-10 iki 2025-05-11

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarp is ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-12	1 kartą per mėne sį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	32 d.	610,0	16650,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator	1.Prieš valymą – Nr. N25.0420 _01 2.Po valymo – Nr.

												ija .	N25.0420 _02
									Temperatūra	1. Prieš valymą – 5 °C; 2. Po biolog. valymo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.		
							100 1	pH	1. Prieš valymą – 8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:201 2.			
							100 4	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 216 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
							100 5	Ch DScr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 608 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 39 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			

							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 337 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 5,77 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 104,79 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,74 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			
							111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 86,03 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,065 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,004 6 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0519 mgN/l	LAND 39- 2000.			

							112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,16 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,998 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 10,5 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,32 mgp/l	LAND 58:2003.			
							111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 8,63 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,085 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 115 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 114 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 3,72 mg/l; 2. Po biolog. valymo	LST EN 903:2000 en.			

									– <0,02 mg/l				
							100 8	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 24 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Nr. TP25- 14457; Nr. TP25- 14458
								Šarmingumas , mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,93 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 3,79 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0420 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0420 _02
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2.	LST EN ISO 15586:200 4.			

									Po biolog. valymo – <3,51 µg/l				
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,17 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,046 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – 0,0053 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – 0,085 mg/l; 2. Po biolog. valymo	LST ISO 8288:2002.			

									– 0,061 mg/l				
								401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 0,408 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,059 85 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 27 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		

							400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – <0,033 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,033 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 14015; Nr. TP25- 14017
							400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0420 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0420 _02
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. Nr. TP25- 15121; Nr. TP25- 15122

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
-------------------------	--

juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniaus m.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliško seniūnija, Cirkliško km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-12 iki 2025-05-20

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpi s ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri mų proto - kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21	1 kartą per mėne sį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	9 d.	500,0	4580,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departam ento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P- 113- 2025 -N- 147; p- 113- 2025 -N- 149
									Temperatūra	1. Prieš valymą – 10,4 °C; 2. Po biolog. valymo – 12,7 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							100 1	pH	1. Prieš valymą – 6,9 ; 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:201 2.			
							100 4	SM, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46- 2007.			
							100 5	Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 430 mgO ₂ /l ; 2. Po biolog. valymo – 41 mgO ₂ /l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 250 mgO ₂ /l ; 2. Po biolog. valymo – 3 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,7 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			

								111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,2 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,194 mgp/l	LAND 58:2003.			
								111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 58:2003.			

									– 0,109 mgp/l				
								110 2	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – 91,6 mg/l	LAND 63- 2004.		
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.		
								100 8	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		
								120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61- 2003.		

									Šarmingumas , mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							401 4		Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6		Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2		Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							400 4		Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483:2007.			

							400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Švenčionių miesto nuotekų valykla

adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliški o seniūnija , Cirkliški o km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:
 nuo 2025-05-21 iki 2025-06-17

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-18	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	28 d.	620,0	16020,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0562_01 2.Po valymo – Nr. N25.0562_02
									Temperatūra	1. Prieš valymą – 5 °C; 2. Po biolog. valymo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,9 ; 2. Po biolog.	LST ISO 10523:2012.			

									valymo – 7,7				
								100 4	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 768 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	LAND 46- 2007.		
								100 5	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 870 mgO ₂ / l; 2. Po biolog. valymo – 13 mgO ₂ / l	ISO 15705:200 2(E).		
								100 3	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 476 mgO ₂ / l; 2. Po biolog. valymo – 3,53 mgO ₂ / l	LAND 47- 1:2007.		
								120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 73,13 mgN/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.		

									– 3,74 mgN/l				
								111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 53,98 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,061 mgN/l	LAND 38- 2000.		
								112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,004 6 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1123 mgN/l	LAND 39- 2000.		
								112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,121 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,34 mgN/l	LAND 65- 2005.		
								120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 10,3 mgp/l; 2. Po biolog.	LAND 58:2003.		

										valymo – 0,47 mgp/l				
								111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 5,56 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,31 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 108 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 101 mg/l	LAND 63- 2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 2,84 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.	LA.01.06 4	UAB „Vanden s tyrimai“	Nr. 250620FB 150; Nr. 250620X' B150
								100 8	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 29 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenų s“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0562 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0562 _02

								120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – 0,56 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingumas , mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,47 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,92 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,23 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,044 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,009 3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,009 3 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – 0,0041 5 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – 0,04 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,023 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – 0,0049 6 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 1,004 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,059 85 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 27 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	LA.01.06 4	UAB „Vanden s tyrimai“	Nr. 250620FB 150
							400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – 0,588 µg/l; 2. Po biolog. valymo	LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden s“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0562 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0562 _02

									– <0,45 µg/l					
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 2,4 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,24 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	LA.01.06 4	UAB „Vanden s tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 250618F81 45