Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **2026-06-22 - 2026-07-08**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.09	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	**17 d.**	**353,75**	**4315**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – **N26.0763_01** 2.Po valymo – **N26.0763_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 15,2 ºC; 2. Po biolog. valymo – 15,8 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			

								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 130 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <2 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 302 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 31,7 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 136 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 2,24 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 59,23mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,8mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 34,61 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,0611 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0911 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,045mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,69 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,38mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,47 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 3,91 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,13 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 95,7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 81 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,35 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 15 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m.			

											188-189 psl.)				
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LAND 61-2003.				
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 6,34 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,4 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.				
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 4,21 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,044 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,018 mg/l	LST ISO 8288:2002.				
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,0000093 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0000093 µg/l	LST ISO				
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.				

										<0,00137 mg/l					
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,002 mg/l	LST ISO 8288:2002.				
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,131 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0803 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0022 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,011 µg/l	LST EN 1483:2007.				

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 4 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260710FB165**

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
0 800 19118		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **2026-07-09 - 2026-08-03**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.04	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	**26 d.**	**393,47**	**7244**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – **N26.0879_01** 2.Po valymo – **N26.0879_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 17,4 ºC; 2. Po biolog. valymo – 19,6 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,6 ; 2. Po biolog. valymo – 7,6	LST ISO 10523:2009.			

								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 120 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 3 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 361 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 23,6 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 209 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 2,08 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 54,454mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,0014mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 51,52 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,15 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0714 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,054mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,81 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,72mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,3 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 3,27 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,2 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 100 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 81 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,41 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 14 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,18 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,57 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,36 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 5,6 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,03 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,0000093 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0000093 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,063 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,006 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,265 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0978 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,15 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,011 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 17 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260810FB194**

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
0 800 19118		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **2026-08-04 - 2026-09-06**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.09.07	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	**34 d.**	**318,78**	**9301**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – **N26.1004_01** 2.Po valymo – **N26.1004_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 15,4 ºC; 2. Po biolog. valymo – 16,7 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			

								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 250 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 2,7 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 393 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 23 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 191 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 2,05 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 84,202mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 6,995mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 51,74 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,296 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,0321 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0645 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,11mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,15 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 47,1mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,062 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 3,91 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,8 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 121 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 86,8 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,14 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 13 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,19 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,65 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,62 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,15 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,024 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,0000093 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0000093 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,017 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,733 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,09 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 1,74 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,07 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 3,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,075 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260909FB245**