Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Nemenčinės miesto nuotekų valykla

adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija	Gaukštonių g.	3		

	Gaukštonių km.				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-06-09 - 2026-07-12**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.13	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**34 d.**	**0,800**	**17880**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0782_01** 2.Po valymo – **N26.0782_02**
									Temperatūra ^0C	1. Prieš valymą – 17,5 ºC; 2. Po biolog. valymo – 21,1 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

											Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7; 2. Po biolog. valymo – 8,1	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 350mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS_{Cr}, mg/l O_2	1. Prieš valymą – 701mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 34,5mg O2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS_7, mg/l O_2	1. Prieš valymą – 275 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 3,91 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 54,19 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 29,53 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 35,57 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 26,78 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,2494 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,11 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,42 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 11,9 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,41 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,3 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,4 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 119 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 107 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,6 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 15 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,26 mg/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 61-2003.			

										– 0,11 mg/l				
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7,68mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 6,61mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą 0,14 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00511mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,015 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,333mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127mg/l; 2. Po biolog. valymo	LST EN ISO 15586:2004.			

										– <0,00127 mg/l				
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,18 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,02 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 2,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,27 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260713 F8169**
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1. Prieš valymą – 0,16µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,88µg/l	LST EN ISO 17495:2004			

								2301	Antracenas, µg/l	1. Prieš valymą – 0,006 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2303	Benzo(b) fluoroantenas µg/l	1. Prieš valymą – 0,004 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2305	Benzo(k) fluoroantenas µg/l	1. Prieš valymą – 0,004 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Nemenčinės miesto nuotekų valykla

adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija	Gaukštonių g.	3		

	Gaukštonių km.				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-07-13 - 2026-08-11**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.12	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**30 d.**	**1,180**	**26730**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0910_01** 2.Po valymo – **N26.0910_02**
									Temperatūra ^0C	1. Prieš valymą – 19,7 ºC; 2. Po biolog. valymo – 19,5 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

											Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,9; 2. Po biolog. valymo – 7,9	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 240mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS_{Cr}, mg/l O_2	1. Prieš valymą – 639mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 33,9mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS_7, mg/l O_2	1. Prieš valymą – 313 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 7,71 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 94,56 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 49,29 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 60 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 47,05 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,2125 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,13 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,89 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,42 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,85 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,58 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,63 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 143 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 121 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,6 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 38 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,26 mg/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 61-2003.			

										– 0,18 mg/l				
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 8,11mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą 0,12 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0091 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,5mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127mg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 15586:2004.			

										valymo – <0,00127 mg/l				
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,011 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 2,6 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,32 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260812 FB205**
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1. Prieš valymą – 0,19µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,95µg/l	LST EN ISO 17495:2004			

								2301	Antracenas, µg/l	1. Prieš valymą – 0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2303	Benzo(b) fluoroantenas µg/l	1. Prieš valymą – 0,15 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2305	Benzo(k) fluoroantenas µg/l	1. Prieš valymą – <0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Nemenčinės miesto nuotekų valykla

adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija	Gaukštonių g.	3		

	Gaukštonių km.				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-08-12 - 2026-09-02**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.09.03	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**22 d.**	**0,720**	**18190**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0990_01** 2.Po valymo – **N26.0990_02**
									Temperatūra ^0C	1. Prieš valymą – 17,9 ºC; 2. Po biolog. valymo – 18,4 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

											Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.				
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7; 2. Po biolog. valymo – 7,9	LST ISO 10523:2009.				
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 400mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4,4mg/l	LAND 46-2007.				
									Ch DS_{Cr}, mg/l O_2	1. Prieš valymą – 586mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 51mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
								1003	BDS_7, mg/l O_2	1. Prieš valymą – 379 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mgO2/l	LAND 47-1:2007.				

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 61,807 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 55,3367 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 51,92 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 54,52 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,0067 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,2167 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,1 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,3 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,78 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,81 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,39 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,8 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 119 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 130 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,44 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 16 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,25 mg/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 61-2003.			

										– 0,11 mg/l				
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,86mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 8,03mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą 0,33 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,017mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,036 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,009 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,723mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,113 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127mg/l; 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			

										<0,0012 7 mg/l				
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,43 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,08 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 7,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,32 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260903 FB237**
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1. Prieš valymą – <0,05µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,57µg/l	LST EN ISO 17495:2004			

								2301	Antracenas, µg/l	1. Prieš valymą – <0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2303	Benzo(b) fluoroantenas µg/l	1. Prieš valymą – <0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2305	Benzo(k) fluoroantenas µg/l	1. Prieš valymą – 0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			