Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	**X**
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Šalčininkų nuotekų valykla

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-06-22 - 2026-07-08**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tem pe-ratūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.09	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**17 d.**	**1091,43**	**20169**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0062_01** 2.Po valymo – **N26.0062_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 15,1 ºC; 2. Po biolog. valymo – 16,2 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,9 ; 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:2009.				
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 200 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4,4 mg/l	LAND 46-2007.				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 407 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 39,7 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 240 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 5,09 mgO2/l	LAND 47-1:2007.				

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 82,26 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 7,11 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 37,13 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,24 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,0675 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1498 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,09 mgN/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 65-2005.			

										3,99 mgN/l				
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,58 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,14 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,23 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,062 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 74 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 112 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2,62 mg/l;	LST EN 903:2000 en.			

										2. Po biolog. valymo – 0,49 mg/l				
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 19 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 6,69 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 3,79 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,1 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,046 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <9,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <9,3 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00168 mg/l; 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			

										<0,00137 mg/l				
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,027 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,018 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,989 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 1,8 µg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260129FB025**

											valym o – 0,086 µg/l					

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	**X**
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-07-09 - 2026-08-02**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tem pe-ratūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.03	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**25 d.**	**2188,74**	**31741**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0062_01** 2.Po valymo – **N26.0062_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 17,8 ºC; 2. Po biolog. valymo – 18 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:2009.				
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 580 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 3,3 mg/l	LAND 46-2007.				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 1440 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 17 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 603 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 4,69 mgO2/l	LAND 47-1:2007.				

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 128,7809 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 6,051 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 76,26 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,28 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,201 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,17 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 65-2005.			

										valymo – 2,49 mgN/l				
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 13,5 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,17 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,99 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,058 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 159 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 163 mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,36 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,53 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 62 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,1 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,17 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,75 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valym	LST ISO 9963-1:1999 en.			

										o – 4,58 mg-ekv/l				
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,33 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,057 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <9,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <9,3 µg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,037 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,026 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,71 mg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 15586:2004.			

										valymo – 0,084 mg/l				
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,011 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 3,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,059 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260129FB025**

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	**X**
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-08-03 - 2026-09-23**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.09.24	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**52 d.**	**1230,74**	**64048**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0062_01** 2.Po valymo – **N26.0062_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 14,8 ºC; 2. Po biolog. valymo – 13,3 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:2009.				
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 270 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 19 mg/l	LAND 46-2007.				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 517 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 34,9 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 319 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 9,11 mgO2/l	LAND 47-1:2007.				

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 106,6591 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 9,7319 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 70,872 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,077 mgN/l	LAND 38-2000.				
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,3039 mgN/l	LAND 39-2000.				
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,177 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 65-2005.				

										valymo – 3,688 mgN/l				
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,14 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,89 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,3 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,037 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 105 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 128 mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,23 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 23 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,14 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,2 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valym	LST ISO 9963-1:1999 en.			

										o – 4,17 mg-ekv/l				
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,11 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,049 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <9,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <9,3 µg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00179 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,068 mg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 15586:2004.			

										valymo – 0,079 mg/l					
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,011 µg/l	LST EN 1483:2007.				
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.				

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 1,8 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,050 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260129FB025**