Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	**X**
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Švenčionėlių nuotekų valykla

adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-06-23 - 2026-06-30**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.01	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**8 d.**	**1232**	**7874**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0722_01** 2.Po valymo – **N26.0722_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 21,1 ºC; 2. Po biolog. valymo – 22,3 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,2; 2. Po biolog.	LST ISO 10523:2009.			

										valymo – 7,5					
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 360 mg/l; 2. Po biolog. valymo –6,3 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 1120 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 90,5mg O2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 498 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 14,4 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 77,02 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 7,35 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 34,7 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 38-2000.			

										valymo – 0,33 mgN/l					
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0148 mgN/l	LAND 39-2000.				
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,24 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,13 mgN/l	LAND 65-2005.				
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,42 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,3 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,21 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 103 mg/l; 2. Po	LAND 63-2004.				

										biolog. valymo – 67,6 mg/l					
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 34 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,41 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7,85 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,04 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,8 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,025 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00246 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,006 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,851 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,43 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,68 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

										– <0,45 µg/l				
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP**),** µg/l	1. Prieš valymą – 7 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,28 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260702F 8154**

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	**X**
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Švenčionėlių nuotekų valykla

adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-07-01 - 2026-08-17**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.18	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**48 d.**	**1015, 25**	**54864**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0931_01** 2.Po valymo – **N26.0931_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 15,2 ºC; 2. Po biolog. valymo – 16,3 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,3; 2. Po biolog.	LST ISO 10523:2009.			

										valymo – 7,4					
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 190 mg/l; 2. Po biolog. valymo –2,5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 563 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 106mg O2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 306 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 24 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 49,76 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,163 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 31,31 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 38-2000.			

										valymo – 0,14 mgN/l					
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,013 mgN/l	LAND 39-2000.				
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,16 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 1,9 mgN/l	LAND 65-2005.				
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,51 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,23 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,023 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 110 mg/l; 2. Po biolog.	LAND 63-2004.				

										valymo – 82,9 mg/l					
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,54 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,24 mg/l	LST EN 903:2000 en.				
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 12 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)				
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,46 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,25 mg/l	LAND 61-2003.				
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7,37 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,94 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.				

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,13 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 2,1 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00301 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,025 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,004 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,838 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,43 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,14 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

										– <0,45 µg/l					
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP**),** µg/l	1. Prieš valymą – 3,7 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,34 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260818FB215**

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	**X**
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1

1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionėlių nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-08-18 - 2026-09-22**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.09.23	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	**36 d.**	**1301**	**38068**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.1076_01** 2.Po valymo – **N26.1076_02**
									Temp.	1. Prieš valymą – 12,1 ºC; 2. Po biolog. valymo – 14,1 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,5; 2. Po biolog.	LST ISO 10523:2009.			

										valymo – 7,4					
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 310 mg/l; 2. Po biolog. valymo –6,4 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 592 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 83,6mg O2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 364 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 4,63 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 57,575 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 9,4175 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 48,045 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,097 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0345 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,135 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,653 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,28 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,18 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,09 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,021 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 111 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 76,2 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,85 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 25 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 2 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,17 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7,06 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,93	LST ISO 9963-1:1999 en.			

										mg-ekv/l					
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,17 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,045 mg/l	LST ISO 8288:2002.				
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO				
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.				

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00088 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,022 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,75 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0686 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,76 µg/l; 2. Po biolog. valymo	LST EN 1483:2007.			

										– 0,08 µg/l					
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP**)**, µg/l	1. Prieš valymą – 2,7 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,09 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260923FB276**